

(令和6年8月基準項目検査結果)

採水地点番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		基準値	
採水場所	見崎浄水場 (切畑) (城南町) (船町) 南山形配水場 (柏倉) みはらしの丘配水場													
水の種類	原 水	凝集沈殿処理水	生物活性炭処理水	浄 水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	配水池水	給水栓水	給水栓水			
採水日時	5日 10:40	5日 10:50	5日 10:05	5日 11:00	5日 9:30	5日 9:30	5日 10:10	5日 11:25	5日 10:45	5日 11:10				
天候(前日／当日)	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴			
気温(℃)	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.6	31.5	33.2	31.6	33.4				
水温(℃)	25.1	27.0	27.0	25.1	25.6	25.3	25.5	19.7	23.7	26.4				
1 一般細菌	CFU/ml				0	0	0	0	0	0	0		100以下	
2 大腸菌	MPN/100ml				不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		検出されないこと	
3 カドミウム及びその化合物	mg/l	<0.0003			<0.0003								0.003以下	
4 水銀及びその化合物	mg/l												0.0005以下	
5 セレン及びその化合物	mg/l	<0.001			<0.001								0.01以下	
6 鉛及びその化合物	mg/l	<0.001			<0.001								0.01以下	
7 ヒ素及びその化合物	mg/l	0.001			<0.001								0.01以下	
8 六価クロム化合物	mg/l	<0.001			<0.001								0.02以下	
9 亜硝酸態窒素	mg/l				<0.004	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004			0.04以下	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l												0.01以下	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l				0.43	0.12	0.44		0.12	0.12			10以下	
12 フッ素及びその化合物	mg/l				<0.08	<0.08	<0.08		<0.08	<0.08			0.8以下	
13 ホウ素及びその化合物	mg/l	0.01			0.01								1.0以下	
14 四塩化炭素	mg/l												0.002以下	
15 1,4-ジオキサン	mg/l												0.05以下	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												0.04以下	
17 ジクロロメタン	mg/l												0.02以下	
18 テトラクロロエチレン	mg/l												0.01以下	
19 トリクロロエチレン	mg/l												0.01以下	
20 ベンゼン	mg/l												0.01以下	
21 塩素酸	mg/l				0.07	<0.06	0.08		<0.06	<0.06			0.6以下	
22 クロロ酢酸	mg/l												0.02以下	
23 クロホルム	mg/l												0.06以下	
24 ジクロロ酢酸	mg/l												0.03以下	
25 ジブromokクロロメタン	mg/l												0.1以下	
26 臭素酸	mg/l												0.01以下	
27 総トリハロメタン	mg/l												0.1以下	
28 トリクロロ酢酸	mg/l												0.03以下	
29 ブロモジクロロメタン	mg/l												0.03以下	
30 ブロモホルム	mg/l												0.09以下	
31 ホルムアルデヒド	mg/l												0.08以下	
32 亜鉛及びその化合物	mg/l	<0.01			<0.01								1.0以下	
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.36	0.06		0.05								0.2以下	
34 鉄及びその化合物	mg/l	0.69	<0.01		<0.01								0.3以下	
35 銅及びその化合物	mg/l	<0.01			<0.01								1.0以下	
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l					14	8.7	14		8.8	9.4		200以下	
37 マンガン及びその化合物	mg/l	0.027	0.003		<0.001					</				

(令和6年8月基準項目検査結果)

採水地点番号		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	基準値
採水場所		山 寺 浄 水 場 (山寺)			東 沢 浄 水 場 (妙見寺)			松 原 浄 水 場 (和合町) (薬師町)					
水の種類		原 水	浄 水	給水栓水	原 水	浄 水	給水栓水	原 水	凝集沈殿 処理水	浄 水	給水栓水	給水栓水	
採水日時		6日 10:00	6日 9:40	6日 11:00	6日 9:30	6日 9:50	6日 10:30	6日 11:00	6日 11:20	6日 11:30	6日 11:30	6日 11:50	
天候(前日／当日)		晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	
気温(℃)		34.4	29.7	32.0	27.7	28.4	33.3	33.6	33.6	33.6	32.9	32.8	
水温(℃)		22.2	20.4	22.8	19.6	19.2	23.5	20.5	20.0	20.3	23.3	26.2	
1	一般細菌	CFU/ml	52	0	0	100	0	0	19	0	0	1	100以下
2	大腸菌	MPN/100ml	<1.0	不検出	不検出	39	不検出	不検出	2.0	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003以下
4	水銀及びその化合物	mg/l	<0.00005	<0.00005		<0.00005	<0.00005		<0.00005	<0.00005			0.0005以下
5	セレン及びその化合物	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01以下
6	鉛及びその化合物	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.006	0.007	0.006	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01以下
8	六価クロム化合物	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02以下
9	亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	<0.10	<0.10	<0.10	0.15	0.17	0.17	0.17	0.15	0.15	0.14	10以下
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.51	0.50	0.50	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.8以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	0.05	0.05	0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0以下
14	四塩化炭素	mg/l	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002			0.002以下
15	1,4-ジオキサン	mg/l	<0.005	<0.005		<0.005	<0.005		<0.005	<0.005			0.05以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002		<0.002	<0.002			0.04以下
17	ジクロロメタン	mg/l	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001		<0.001	<0.001			0.02以下
18	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001		<0.001	<0.001			0.01以下
19	トリクロロエチレン	mg/l	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001		<0.001	<0.001			0.01以下
20	ベンゼン	mg/l	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001		<0.001	<0.001			0.01以下
21	塩素酸	mg/l		<0.06	<0.06								

(令和6年8月基準項目検査結果)

[illegible]